

FLUKE®

438-II

Motor Analyzer

Bedienungshandbuch

March 2016 (German)

©2016 Fluke Corporation. All rights reserved.

All product names are trademarks of their respective companies.

BEGRENZTE GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Fluke gewährleistet, daß jedes Fluke-Produkt unter normalem Gebrauch und Service frei von Material- und Fertigungsdefekten ist. Die Garantiedauer beträgt 3 Jahre ab Versanddatum. Die Garantiedauer für Teile, Produktreparaturen und Service beträgt 90 Tage. Diese Garantie wird ausschließlich dem Ersterwerber bzw. dem Endverbraucher geleistet, der das betreffende Produkt von einer von Fluke autorisierten Verkaufsstelle erworben hat, und erstreckt sich nicht auf Sicherungen, Einwegbatterien oder andere Produkte, die nach dem Ermessen von Fluke unsachgemäß verwendet, verändert, verschmutzt, vernachlässigt, durch Unfälle beschädigt oder abnormalen Betriebsbedingungen oder einer unsachgemäßen Handhabung ausgesetzt wurden. Fluke garantiert für einen Zeitraum von 90 Tagen, daß die Software im wesentlichen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Funktionsbeschreibungen funktioniert und daß diese Software auf fehlerfreien Datenträgern gespeichert wurde. Fluke übernimmt jedoch keine Garantie dafür, daß die Software fehlerfrei ist und störungsfrei arbeitet.

Von Fluke autorisierte Verkaufsstellen werden diese Garantie ausschließlich für neue und nicht benutzte, an Endverbraucher verkaufte Produkte leisten. Die Verkaufsstellen sind jedoch nicht dazu berechtigt, diese Garantie im Namen von Fluke zu verlängern, auszudehnen oder in irgendeiner anderen Weise abzuändern. Der Erwerber hat nur dann das Recht, aus der Garantie abgeleitete Unterstützungsleistungen in Anspruch zu nehmen, wenn er das Produkt bei einer von Fluke autorisierten Vertriebsstelle gekauft oder den jeweils geltenden internationalen Preis gezahlt hat. Fluke behält sich das Recht vor, dem Erwerber Einfuhrgebühren für Ersatzteile in Rechnung zu stellen, wenn dieser das Produkt in einem anderen Land zur Reparatur anbietet, als dem Land, in dem er das Produkt ursprünglich erworben hat.

Flukes Garantieverpflichtung beschränkt sich darauf, daß Fluke nach eigenem Ermessen den Kaufpreis ersetzt oder aber das defekte Produkt unentgeltlich repariert oder austauscht, wenn dieses Produkt innerhalb der Garantiefrist einem von Fluke autorisierten Servicezentrum zur Reparatur übergeben wird.

Um die Garantieleistung in Anspruch zu nehmen, wenden Sie sich bitte an das nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum, um Rücknahmeinformationen zu erhalten, und senden Sie dann das Produkt mit einer Beschreibung des Problems und unter Vorauszahlung von Fracht- und Versicherungskosten (FOB Bestimmungsort) an das nächstgelegene und von Fluke autorisierte Servicezentrum. Fluke übernimmt keine Haftung für Transportschäden. Im Anschluß an die Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung von Frachtkosten (FOB Bestimmungsort) an den Erwerber zurückgesandt. Wenn Fluke jedoch feststellt, daß der Defekt auf Vernachlässigung, unsachgemäße Handhabung, Verschmutzung, Veränderungen am Gerät, einen Unfall oder auf anormale Betriebsbedingungen, einschließlich durch außerhalb der für das Produkt spezifizierten Belastbarkeit verursachten Überspannungsfehlern, zurückzuführen ist, wird Fluke dem Erwerber einen Voranschlag der Reparaturkosten zukommen lassen und erst die Zustimmung des Erwerbers einholen, bevor die Arbeiten begonnen werden. Nach der Reparatur wird das Produkt unter Vorauszahlung der Frachtkosten an den Erwerber zurückgeschickt, und es werden dem Erwerber die Reparaturkosten und die Versandkosten (FOB Versandort) in Rechnung gestellt.

DIE VORSTEHENDEN GARANTIEBESTIMMUNGEN STELLEN DEN EINZIGEN UND ALLEINIGEN RECHTSANSPRUCH AUF SCHADENERSATZ DES ERWERBERS DAR UND GELTEN AUSSCHLIESSLICH UND AN STELLE VON ALLEN ANDEREN VERTRAGLICHEN ODER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNGSPFLICHTEN, EINSCHLIESSLICH - JEDOCH NICHT DARAUF BESCHRÄNKT - DER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTFÄHIGKEIT, DER GEBRAUCHSEIGNUNG UND DER ZWECKDIENLICHKEIT FÜR EINEN BESTIMMTEN EINSATZ. FLUKE HAFTET NICHT FÜR SPEZIELLE, UNMITTELBARE, MITTELBARE, BEGLEIT- ODER FOLGESCHÄDEN ODER VERLUSTE, EINSCHLIESSLICH VERLUST VON DATEN, UNABHÄNGIG VON DER URSACHE ODER THEORIE.

Angesichts der Tatsache, daß in einigen Ländern die Begrenzung einer gesetzlichen Gewährleistung sowie der Ausschluß oder die Begrenzung von Begleit- oder Folgeschäden nicht zulässig ist, kann es sein, daß die obengenannten Einschränkungen und Ausschlüsse nicht für jeden Erwerber gelten. Sollte eine Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem zuständigen Gericht oder einer anderen Entscheidungsinstanz für unwirksam oder nicht durchsetzbar befunden werden, so bleiben die Wirksamkeit oder Durchsetzbarkeit irgendeiner anderen Klausel dieser Garantiebestimmungen von einem solchen Spruch unberührt.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

Inhaltsverzeichnis

Titel	Seite
Einführung	1
Kontaktaufnahme mit Fluke	1
Sicherheitsinformationen	2
Lieferumfang	2
Motormessungen	3
Motor-Setup	4
Einheit-Setup	6
Festlegung der Grenzwerte für den Analysator	6
Trend-Setup	7
Parameter für den Motor Analysator	8
Mechanische Parameter	8
Elektrische Parameter	9
Anzeige der Analysator-Grenzwerte	9
Multimeter-Anzeige	10
Trend	11
Bildschirm „NEMA Derating“ (NEMA-Derating)	12
Unsymmetrie Spannung	12
Oberschwingungsspannungen	13

Tabellen

Tabelle	Titel	Seite
1.	Motorkonfigurationen	3
2.	Motor Analysator: Bereich und Genauigkeit	3
3.	Motorbautyp und Zusammenfassung der Produktmerkmale	4
4.	Typenschildangaben und Bereiche	5

Einführung

Der Motor Analysator ist eine Funktion, mit der mechanische Leistung, Drehmoment und Drehzahl an Asynchronmotoren mit Direktstart gemessen werden. Dies ist eine Standardfunktion des Fluke 438-II, die als optionales Upgrade für alle Modelle der Fluke 430 Serie II (Upgrade zum Motor Analysator für Fluke 430-II/MA) erhältlich ist. In der Kombination mit Strom- und Stromqualitätsmessungen liefert die Motor Analysator-Funktion hilfreiche Informationen zu den mechanischen und elektrischen Betriebsvariablen und dem Wirkungsgrad eines Motors.

Die Funktion bietet eine dynamische Messung kritischer Motorvariablen, da die Messprozedur ohne Zuhilfenahme zusätzlicher mechanischer Sensoren oder Abschaltung des Motors abläuft.

Der Motor Analysator ist für 3-Leiter-3-Phasen-Delta-Messkonfigurationen konzipiert. Wenn eine andere Konfiguration aktiviert ist, werden Sie von der Funktion aufgefordert, das Setup-Menü aufzurufen und dort eine unterstützte Konfiguration anzugeben:

- 3-Phasen Delta
- 3-Phasen Open Leg
- 3 Phasen IT
- 2-Elemente

Kontaktaufnahme mit Fluke

Wählen Sie eine der folgenden Telefonnummern, um Fluke zu kontaktieren:

- Technischer Support USA: +1-800-44-FLUKE (1-800-443-5853)
- Kalibrierung/Instandsetzung USA: +1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853)
- Kanada: +1-800-36-FLUKE (1-800-363-5853)
- Europa: +31 402 675 200
- Japan: +81-3-6714-3114
- Singapur: +65 6799 5566
- Weltweit: +1-425-446-5500

Oder besuchen Sie die Website von Fluke unter www.fluke.com.

Gehen Sie zur Produktregistrierung auf <http://register.fluke.com>.

Um die aktuellen Ergänzungen des Handbuchs anzuzeigen, zu drucken oder herunterzuladen, besuchen Sie <http://us.fluke.com/usen/support/manuals>.

Sicherheitsinformationen

Der Hinweis **Warnung** weist auf Bedingungen und Verfahrensweisen hin, die für den Anwender gefährlich sind. **Vorsicht** kennzeichnet Situationen und Aktivitäten, durch die das Produkt oder die zu prüfende Ausrüstung beschädigt werden können.

Warnung

Zur Vermeidung von Stromschlag, Brand oder Verletzungen sind folgende Hinweise zu beachten:

- **Vor dem Gebrauch des Produkts sämtliche Sicherheitsinformationen aufmerksam lesen.**
- **Das Produkt nur gemäß Spezifikation verwenden, da andernfalls der vom Produkt gebotene Schutz nicht gewährleistet werden kann.**
- **Alle örtlich geltenden Sicherheitsbestimmungen sind strikt einzuhalten. Wo gefährliche stromführende Leiter freiliegen, ist zur Vermeidung von Verletzungen durch Stromschlag und Lichtbogenentladung persönliche Schutzausrüstung (zugelassene Gummihandschuhe, Gesichtsschutz und flammbeständige Kleidung) zu tragen.**
- **Das Gerät nicht verwenden, wenn es beschädigt ist.**
- **Das Gerät deaktivieren, wenn es beschädigt ist.**
- **Nicht allein arbeiten.**

Im Bedienungshandbuch *434-II/435-II/437-II Users Manual* finden Sie eine vollständige Liste der Sicherheitshinweise und Erklärungen für die am Produkt verwendeten Symbole.

Lieferumfang

Das Motor Analysator-Kit umfasst:

- Netzqualität- und Motor Analysator 438 Serie II (seitlicher Halteriemen, Akkusatz BP290 (28 Wh) und eingesetzte 8 GB SD-Speicherkarte)
- Aufkleber für Eingangsbuchsen (EU und UK, EU, China, UK, USA, Kanada)
- Tragegurt
- Krokodilklemmen (5er-Satz)
- Messleitungen, 2,5 m + Farbcodierungs-Clips (5er-Satz)
- Netzadapter
- Regional spezifisches Netzkabel
- Sicherheitsinformationen (mehrsprachig)
- CD-ROM mit Bedienungshandbuch und Kurzanleitung (mehrsprachig), Power Log-Software und USB-Treiber
- USB-Schnittstellenkabel für PC-Verbindung (USB-A zu Mini-USB-B)
- Gepolsterte Tragetasche C1740

Weitere Kits inklusive flexibler Stromzangen für 6.000 A Wechselstrom sind erhältlich (4er-Satz). Weitere Informationen zu den erhältlichen Kits für den Motor Analysator erhalten Sie bei Fluke.

Motormessungen

Tabelle 1 zeigt eine Liste der unterstützten Motoren:

Tabelle 1. Motorkonfigurationen

Motortyp	3-Phasen-Asynchron
Messanschluss Motor	3-Leiter-Direktstart
Anschluss Motorwicklung	Stern- oder Dreieckschaltung

Tabelle 2 zeigt in einer Liste des Bereichs und der Genauigkeit der spezifischen Motor Analyser-Funktionen. Im Abschnitt *Specifications* (Spezifikationen) des Bedienungshandbuchs *Fluke 430 Series II Users Manual* finden Sie die Spezifikationen für die übrigen Funktionen.

Tabelle 2. Motor Analyser: Bereich und Genauigkeit


Motormessungen	Bereich	Auflösung	Genauigkeit	Standardgrenzwert
Mechanische Motorleistung	0,7 kW bis 746 kW	0,1 kW	±3 % ^[1]	100 % = Nennleistung
	1 bis 1.000 PS	0,1 PS	±3 % ^[1]	100 % = Nennleistung
Drehmoment	0 bis 10.000 Nm	0,1 Nm	±5 % ^[1]	100 % = Nenndrehmoment
	0 bis 13.558,18 Nm (0 lb ft bis 10.000 lb ft)	0,14 Nm (0,1 lb ft)	±5 % ^[1]	100 % = Nenndrehmoment
U/min. (RPM)	0 U/min bis 3600 U/min	1 U/min	±3 % ^[1]	100 % = Nenndrehzahl
Effizienz	0 % bis 100 %	0,1 %	±3 % ^[1]	NA
Asymmetrie (NEMA)	0 % bis 100 %	0,1 %	± 0,15 %	5 %
Faktor Oberschwingungsspannung (NEMA)	0 bis 0,20	0,01	±1,5 %	0,15
Derating-Faktor Asymmetrie	0,7 bis 1,0	0,1	indikativ	NA
Derating-Faktor Oberschwingungen	0,7 bis 1,0	0,1	indikativ	NA
Derating-Faktor gesamt (NEMA)	0,5 bis 1,0	0,1	indikativ	NA
<p>[1] 5 % Fehler hinzufügen, wenn für den Motorbautyp „Other“ (Sonstige) ausgewählt ist Spezifikation gültig für Motorleistung von mehr als 30 % über Nennleistung Spezifikation gültig bei stabiler Betriebstemperatur. Motor mindestens 1 Stunde bei Vollast laufen lassen (2 - 3 Stunden, wenn der Motor 50 PS oder mehr aufweist), um eine stabile Temperatur zu erreichen. Hinweise: • Das Nenndrehmoment errechnet sich aus Nennleistung und Nenndrehzahl. • Die Aktualisierungsrate der Motormessungen liegt bei 1x pro Sekunde. • Der Standardzeitraum für „Trend“ beträgt 1 Woche.</p>				

Motor-Setup

Das Typenschild des Motors liefert Informationen zum Messalgorithmus. Diese Informationen bestimmen die mechanischen Parameter aus den elektrischen Signalen, die für die Messungen verwendet werden. Geben Sie die Typenschildangaben exakt ein. Nur so erhalten Sie genaue Messwerte.

So rufen Sie den Bildschirm „Motor Setup“ (Motor-Setup) auf:

1. **MENU** drücken. Der Bildschirm „MENU“ (Menü) wird geöffnet.
2. Drücken Sie auf **F2**, um die Seitenansicht zu wechseln.
3. Mit **▲▼** können Sie durch die Menüoptionen navigieren und die Option **Motor Analyzer** (Motor Analysator) auswählen.
4. Drücken Sie **ENTER**, um den Bildschirm „Motor Setup“ (Motor-Setup) zu öffnen.



5. Mit **▲▼** geben Sie die Parameter vom Motortypenschild ein.

Der Motor Analysator unterstützt Motorbautypen gemäß NEMA und IEC. Siehe die Tabelle 3 und Tabelle 4. Wenn der Bautyp unbekannt ist, wählen Sie **Other** (Sonstige) aus. Wenn „Other“ (Sonstige) ausgewählt ist, muss ein zusätzlicher Fehler von +5 % für die mechanischen Motorparameter berücksichtigt werden.

Tabelle 3. Motorbautyp und Zusammenfassung der Produktmerkmale

Motorbautyp	NEMA-A	NEMA-B	NEMA-C	NEMA-D	NEMA-E	IEC-H	IEC-N
Anlaufstrom	Hoch	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel	Mittel
Anlaufmoment	Mittel	Mittel	Hoch	Sehr hoch	Mittel	Hoch	Mittel
Kippmoment	Hoch	Mittel	Hoch	Sehr hoch	Mittel	Hoch	Mittel

Tabelle 4. Typenschildangaben und Bereiche

Erforderlich vom Motor-Typenschild	Bereich	Auflösung
Nennleistung	746 W bis 746 kW	1 W bis 1 kW
	1 bis 1.000 PS	1 PS
Nenn Drehzahl	231 U/min bis 3.599 U/min	1 U/min
Nennspannung	208 V bis 1.000 V	1 V
Nennstromstärke	Abhängig von Stromsensor	0,1 A
Nennfrequenz	50 Hz oder 60 Hz	---
Angegebener cos Q (Blindleistungsfaktor)	0,01 bis 1,00	0,01
Angegebener Betriebsfaktor	1,00 bis 1,50	0,01
Motorbautyp	NEMA-A, NEMA-B, NEMA-C, NEMA-D, NEMA-E, IEC-H, IEC-N, Sonstige	---


Für die Typenschildangaben und Bereiche stehen Standardwerte zur Verfügung. Mit („UNIT SETUP“) (Einheiten-Setup) können Sie den Setup-Bildschirm öffnen, um diese Werte zu konfigurieren. Die Auswahl ist von der Standardfrequenz des Motors abhängig.

Softkeys:

- | | | |
|-----------------------------------|---|---|
| <input type="button" value="F1"/> | Wählen Sie den Bildschirm „UNIT SETUP“ (Einheiten-Setup) aus. | Damit wird der Bildschirm „Motor Analyzer Function Preference“ (Funktionsvorgaben für Motor Analysator) geöffnet. Sie können für die mechanische Motorleistung, das Drehmoment und die Motor-Standardfrequenz zwischen metrischen und imperialen Einheiten auswählen. |
| <input type="button" value="F2"/> | Wählen Sie den Bildschirm „TREND SETUP“ (Trend-Setup) aus. | Passt die Dauer der automatischen Trendaufzeichnung an. Die Standardzeitdauer beträgt 7 Tage. |
| <input type="button" value="F4"/> | Wählen Sie für den Bildschirm „MOTOR SETUP“ (Motor-Setup) „DEFAULTS“ (Standardwerte) aus. | Dies legt die Standardwerte fest, die im Bildschirm „Function Preferences“ (Funktionsvorgaben) definiert sind (siehe „UNIT SETUP“ (Einheiten-Setup)). Die Standardwerte sind von der Standardfrequenz des Motors abhängig. |
| <input type="button" value="F5"/> | START der Messungen | Startet die Motor Analysator-Funktion. Siehe <i>Parameter für den Motor Analysator</i> auf Seite 8. |

Einheit-Setup

Im Setup-Bildschirm können die Grenzwerte und Standardwerte für den Analysator festgelegt werden.



Softkeys:


- | | | |
|-----------------------------------|--|--|
| <input type="button" value="F1"/> | „ANALYZER LIMITS“
(Analysator-Grenzwerte) | Legt die Grenzwerte für den Analysator fest. |
| <input type="button" value="F2"/> | „50 HZ DEFAULTS“ (50 Hz-Standardwerte) | Legt die Standardwerte für einen 50 Hz-Motor fest. |
| <input type="button" value="F3"/> | „60 HZ DEFAULTS“ (60 Hz-Standardwerte) | Legt die Standardwerte für einen 60 Hz-Motor fest. |
| <input type="button" value="F5"/> | „BACK“ (Zurück) | Bringt Sie zur vorherigen Anzeige zurück. |

Hinweis

Wenn Sie die 50 Hz- oder 60 Hz-Standardwerte ändern, wechseln Sie zum Bildschirm „Motor Setup“ (Motor-Setup), um die neuen Standardwerte zu aktivieren (siehe Seite 4).

Festlegung der Grenzwerte für den Analysator

Die Standardgrenzwerte, die die Systemleistung in verschiedenen Balkendiagrammen anzeigen, können angepasst werden. Mit den hier angegebenen Grenzwerten wird der Übergang von Orange zu Rot im Balkendiagramm eingestellt. Für weitere Informationen siehe *Parameter für den Motor Analysator* auf Seite 8.




Zum Ändern gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Mit können Sie einen Standardwert ändern.
2. Drücken Sie , um die Standardwerte wiederherzustellen.

Trend-Setup

Der Bildschirm „Trend Setup“ (Trend-Setup) ist eine vereinfachte Version des normalen Bildschirms „TIMED START“ (Programmierter Start). Der Motor Analysator verfügt nur über einen sofortigen Startmodus; die Option „TIMED START“ steht nicht zur Verfügung. Um den Bildschirm zu öffnen, wechseln Sie zum Bildschirm „Motor Setup“ (Motor-Setup) und drücken Sie **F2**.



Die oberste Zeile enthält Informationen zum verfügbaren Speicherplatz (Standardfunktion der 43X-Serie II).

Die Dauer von „TREND“ kann angepasst werden. Standardwert ist die globale Dauer für „TREND“, die im Setup-Bildschirm „Function Preferences Trend“ (Funktionsvorgaben für Trend) definiert ist. Die Auflösung für „TREND“ ist auf 1 Sekunde festgelegt.

Softkeys:

- | | | |
|-----------|------------------------------|--|
| F1 | „CHANGE NAME“ (Namen ändern) | Ändert den Namen der Datendatei (Standardfunktion der 43X-Serie II). |
| F5 | „BACK“ (Zurück) | Wechseln Sie zum Bildschirm „Motor Setup“ (Motor-Setup). |

Parameter für den Motor Analysator


Der Bildschirm „MOTOR ANALYZER“ (Motor Analysator) zeigt die wichtigen mechanischen und elektrischen Parameter in Bezug auf ihre Nennwerte, Industriestandards oder den Standard NEMA MG 1-2014. Für die mechanischen und elektrischen Parameter sind jeweils separate Bildschirme verfügbar.

Zum Öffnen des Bildschirms gehen Sie wie folgt vor:

1. Wechseln Sie zum Bildschirm „MOTOR SETUP“ (Motor-Setup).
2. Drücken Sie auf **F5** (START).
3. Mit **↔** wechseln Sie zwischen den Bildschirmen für die elektrischen und die mechanischen Parameter.

Mechanische Parameter

Der Bildschirm „Mechanical Parameters“ (Mechanische Parameter) zeigt Leistung, Drehmoment und Drehzahl auf einen Blick. Dieser Bildschirm zeigt außerdem den Wirkungsgrad (Verhältnis zwischen aufgenommener elektrischer Leistung und abgegebener mechanischer Leistung) in %. Ein farbiges Balkendiagramm zeigt die Leistungswerte des Motors im Vergleich zu seinen Nennwerten an.



Der Istwert für die einzelnen Parameter wird in der jeweiligen Einheit und in seinem relativen Wert in % des Nennwerts oder Standardwerts angezeigt. Zusätzlich stellt ein Balkendiagramm die Systemleistung folgendermaßen dar:

- gut (grün)
- ausreichend (gelb)
- mangelhaft (orange)
- schlecht (rot)

Mit **↔** wechseln Sie zwischen den Bildschirmen für die elektrischen und die mechanischen Parameter.

Die Grenzwerte, an denen der Balken von Orange zu Rot wechselt, sind auf NEMA- und Industriestandards eingestellt.


Zum Anzeigen dieser Grenzwerte drücken Sie auf **F1**, sodass das Menü „ANALYZER LIMITS“ (Analysator-Grenzwerte) geöffnet wird.

Hinweis

Die Standardeinstellung für den Wirkungsgrad liegt so, dass weder „gut“ noch „schlecht“ angezeigt wird, da der Motor seinen Nennwirkungsgrad nur bei Nennlast erreicht. Erfahrene Anwender können diese Grenzwerte anpassen. Siehe Festlegung der Grenzwerte für den Analysator auf Seite 6.

Elektrische Parameter

Der zweite Bildschirm zeigt die elektrische Leistung und den Leistungsfaktor an. Hier werden die Spannungsasymmetrie und der Faktor Oberschwingungsspannungen gemäß NEMA MG1 dargestellt.




Mit wechseln Sie zwischen den Bildschirmen für die elektrischen und die mechanischen Parameter.

Softkeys:

- Anzeige des Bildschirms „ANALYZER LIMITS“ (Analysator-Grenzwerte).
- Auswahl des Bildschirms „METER“ (Messgerät).
- Auswahl des Bildschirms „NEMA DERATING“ (NEMA-Derating).
- Anzeige des Bildschirms „MOTOR SETUP“ (Motor-Setup).
- „STOP“ (Stoppen) der Messungen und Speichern der Messergebnisse.

Anzeige der Analysator-Grenzwerte

Der Bildschirm „View Analyzer Limit“ (Anzeige der Analysator-Grenzwerte) bietet dieselben Informationen wie der Bildschirm „Set Analyzer Limits“ (Festlegen der Analysator-Grenzwerte), ist jedoch schreibgeschützt. Die einzige zulässige Aktion ist („OK“ oder „BACK“ (Zurück)), um zum Bildschirm „Motor Analyzer“ (Motor Analysator) zurückzukehren, wo der Bildschirm „LIMITS“ (Grenzwerte) aktiviert wurde.




So ändern Sie die Informationen:

1. Wechseln Sie zum Bildschirm „MOTOR ANALYZER“ (Motor Analysator) oder zum Bildschirm „METER“ (Messgerät).
2. Drücken Sie , um den Prozess zu stoppen.

Multimeter-Anzeige

Der Bildschirm „METER“ (Messgerät) zeigt alle Messungen im Motor Analysator-Modus in einer Tabellenansicht.



Verfügbare Messwerte:

Motorleistung	(k)W oder PS
Drehmoment	Nm oder lb.ft

Hinweis


Informationen zur Auswahl zwischen kW und PS und zwischen Nm und lb. ft finden Sie im Abschnitt Einheit-Setup auf Seite 6.

Drehzahl	U/min
Wirkungsgrad	%
Frequenz	Hz
Oberschwingungen (HVF) NEMA	keine Einheit
Asymmetrie (%) NEMA	%
Derating-Faktor Oberschwingungen (HDF)	keine Einheit
Derating-Faktor Asymmetrie (UDF)	keine Einheit
Derating-Faktor gesamt	keine Einheit

Die weiteren Parameter sind vorhandene Logger-Parameter der 430 Serie II:


Wirkleistung	(k)W
Scheinleistung	(k)VA
Blindleistung	(k)var
Leistungsfaktor	keine Einheit
Cos ϕ /Blindleistungsfaktor	keine Einheit
Oberschwingungsleistung	(k)VA
Asymmetrische Leistung	(k)VA
Spannung	(k)V
Strom	(k)A
Volt THD%x	%
Amp THD%x	%
Asymmetrie	(%)

Softkeys:

- F1  zum Blättern durch den Bildschirm „METER“ (Messgerät).
- F2 Öffnet den Bildschirm „ANALYZER“ (Analysator).
- F3 Öffnet den Bildschirm „TREND“.
- F4 Öffnet den Bildschirm „MOTOR SETUP“ (Motor-Setup).
- F5 „STOP“ (Stoppen) der Messungen und Speichern der Messergebnisse.

Trend

Der Bildschirm „TREND“ ist die Standard-Trendfunktion der 43X-Serie II, die die aufgezeichneten Messdaten im Zeitverlauf anzeigt.



Hinweis

Die Erfassungsfunktion „EVENT“ für die Netzqualität steht im Motor Analysator nicht zur Verfügung.

Bildschirm „NEMA Derating“ (NEMA-Derating)


NEMA gibt Richtlinien für die Anwendung von Induktionsmotoren auf die Merkmale des Energieversorgungssystems. Der NEMA-Standard MG 1 2014 empfiehlt die Reduzierung (Derating) der zulässigen Motorlast, wenn im Energieversorgungssystem Spannungsasymmetrie oder Oberschwingungsspannungen vorhanden sind.

Unsymmetrie Spannung

Wenn die Phasenspannungen an einem mehrphasigen Induktionsmotor ungleich sind, führt dies zu asymmetrischen Strömen in den Statorwicklungen. Ein geringer Prozentsatz an Spannungsasymmetrie bewirkt einen sehr viel höheren Prozentsatz an Stromasymmetrie. Daher ist der Temperaturanstieg eines Motors, der bei einer bestimmten Last und einem bestimmten Prozentsatz an Spannungsasymmetrie betrieben wird, höher als bei einem Motor, der unter gleichen Bedingungen mit Spannungssymmetrie betrieben wird.

Prozentsatz Spannungsasymmetrie = $100 \times (\text{maximale Spannungsabweichung von der durchschnittlichen Spannung}) / \text{durchschnittliche Spannung}$

Sind die Spannungen asymmetrisch, so muss die zulässige Motorlast reduziert werden. Die folgende Derating-Kurve wird von NEMA für Motoren mit normalem Start-Drehmoment empfohlen und wurde im Bildschirm „NEMA Derating“ (NEMA-Derating) umgesetzt.




Oberschwingungsspannungen

Oberschwingungsströme, die erzeugt werden, wenn die Leitungsspannungen an den Motor angelegt werden, umfassen Spannungskomponenten in Frequenzen, die von der Grundfrequenz der Versorgung (50 Hz oder 60 Hz) abweichen.

Die Temperatur des Motors, der bei einer bestimmten Last und pro Einheit des Faktors Oberschwingungsspannung betrieben wird, ist daher höher als die des Motors, an den unter denselben Bedingungen nur die Spannung bei Grundfrequenz angelegt wird.

Wenn an den Motor eine Spannung angelegt wird, die aus Komponenten mit anderen Frequenzen als der Grundfrequenz besteht, dann sollte die Nennleistung des Motors gemäß dem unten stehenden Derating-Faktor reduziert werden.



Der Faktor Oberschwingungsspannung (Harmonic Voltage Factor, HVF) ist definiert als:

$$\sqrt{\sum_{n=5}^{n=\infty} \frac{V_n^2}{n}}$$



n = Ordnung ungerader Oberschwingungen, ausschließlich durch 3 teilbarer
V_n = die Höhe der Spannung pro Einheit bei n-ter harmonischer Frequenz

Das Gesamt-Derating erhält man durch Multiplizieren des Deratings aufgrund von Asymmetrie mit dem Derating aufgrund von Oberschwingungen.


Öffnen:

1. Wechseln Sie zum Bildschirm „ANALYSATOR“ (Analysator).
2. Drücken Sie F3.




Der Bildschirm „NEMA Derating“ (NEMA-Derating) zeigt die Motorlast (vertikale Achse) relativ zum empfohlenen Derating aufgrund Spannungsasymmetrie oder Oberschwingungsspannungen (horizontale Achse) an.



Die Ist-Last und der Derating-Faktor sind mit einem Fadenkreuz gekennzeichnet. Der grüne Bereich zeigt einen Motor an, der innerhalb der bemessenen Grenzwerte betrieben wird. Der gelbe Bereich zeigt den Bereich des zulässigen Betriebsfaktors an (der Betriebsfaktor wird dem Motor-Typenschild entnommen und in den Bildschirm „Motor Setup“ (Motor-Setup) eingegeben. Der rote Bereich zeigt den Überlastungsbereich für den Motor an. Eine „Persistenz“-Funktion, die die Mitte des Fadenkreuzes blau einzeichnet, ist automatisch aktiviert. Sie zeigt die Fadenkreuzposition während der gesamten Messprozedur an.

Der zweite Bildschirm wird mit  ausgewählt. Dieser Bildschirm zeigt die Messwerte an, mit denen das Derating-Diagramm gezeichnet wird.

Softkeys:

-  Zugriff auf den Bildschirm „METER“ (Messgerät).
-  Zugriff auf den Bildschirm „ANALYZER“ (Analysator).
-  „STOP“ (Stoppen) der Messungen und Speichern der Messergebnisse.